

既設給水設備調査報告書

年 月 日

（あて先）

戸田市水道事業 戸 田 市 長

指定工事事業者・設計者

住 所

商 号

代 表 者

主任技術者・担当者氏名

下記のとおり、受水槽以降の既設給水設備の調査内容を報告します。

記

- 1 設置場所 戸田市
- 2 建物名称 _____
- 3 使用材料の確認
構造及び材質の基準：水道法施行令第5条の基準（ 適合 ・ 不適合 ）
- 4 配管の確認
提出図面のとおり
- 5 管更生工事の経歴
経歴（ 有 ・ 無 ）
ライニングの塗料・工法等の状況（ 確定 ・ 未確定 ）
- 6 水圧試験（0.75MPaの水圧を1分間加圧）
漏水（ 有 ・ 無 ）
- 7 水質試験
添付書類のとおり
- 8 添付書類
 - （1）既設給水管及び給水用具の図面
使用材料の管種及び口径や設置年度等を明記したもの
 - （2）水圧試験実施中の写真
 - （3）水道法第20条第3項に規定する者による水質試験成績証明書
 - （4）直結給水切替に関する確認書（第6号様式）