

ランゲリア指数検査結果表【給水栓水】

(令和7年度)

採水場所			後第2公園(東部浄水場系)				
採水日			4月22日	7月	9月	12月	3月
天候(前日・当日)			曇り				
気温(°C)			22.5				
水温(°C)			17.3				
	項目	目標値					
1	ランゲリア指数	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける	-1.5				
採水場所			川岸公園(中部浄水場系)				
採水日			4月22日	7月	9月	12月	3月
天候(前日・当日)			曇り				
気温(°C)			22.5				
水温(°C)			18.5				
	項目	目標値					
1	ランゲリア指数	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける	-1.3				
採水場所			番匠免公園(西部浄水場系)				
採水日			4月22日	7月	9月	12月	3月
天候(前日・当日)			曇り				
気温(°C)			24.7				
水温(°C)			18.2				
	項目	目標値					
1	ランゲリア指数	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける	-1.3				