

(令和7年度)

後第2公園(東部浄水場系)水質検査結果表【給水栓水】

採 水 日			4月22日	5月20日	6月17日	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
天候(前・当日)			曇り	晴れ	晴れ									
気 温 (℃)			22.5	30.5	34.5									
水 温 (℃)			17.3	19.3	22.2									
検 査 項 目 数			9項目	9項目	44項目	11項目	11項目	51項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	51項目
項 目	基準値													
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-	-	0.0003 未満	-	-		-	-		-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-	-	0.002 未満	-	-		-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-	-	0.004 未満	-	-		-	-	-	-	-	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-	-	0.002	-	-		-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-	-	1.46	-	-		-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-	-	0.07	-	-		-	-	-	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	-	-	0.04	-	-		-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-	-	0.005 未満	-	-		-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-	-	0.0002 未満	-	-		-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	-	0.0002 未満	-	-		-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	-	0.0002 未満	-	-		-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-	-	0.06 未満	-	-		-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	-	0.002 未満	-	-		-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	-	0.017	-	-		-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	0.011	-	-		-	-	-	-	-	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	0.004	-	-		-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-	-	0.001 未満	-	-		-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	0.031	-	-		-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	0.010	-	-		-	-	-	-	-	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	-	0.010	-	-		-	-	-	-	-	
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	-	-	0.001 未満	-	-		-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	-	0.008 未満	-	-		-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	-	-	0.01 未満	-	-		-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-	-	0.02	-	-		-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-	-	0.03 未満	-	-		-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	-	-	0.01 未満	-	-		-	-	-	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-	-	9.8	-	-		-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-	-	0.005 未満	-	-		-	-	-	-	-	
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13.1	14.7	13.6									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-	-	70	-	-		-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-	-	146	-	-		-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-	-	0.02 未満	-	-		-	-	-	-	-	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-	-	0.000001	-	-		-	-	-	-	-	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	-	0.000001 未満	-	-		-	-	-	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-	-	0.002 未満	-	-		-	-	-	-	-	
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-	-	0.0005 未満	-	-		-	-	-	-	-	
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.4	1.0	0.9									
47	pH値	8.6	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.4								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満									
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
	(その他)													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.50	0.60	0.50									
	総アルカリ度(mg/L)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

(令和7年度)

川岸公園(中部浄水場系)水質検査結果表【給水栓水】

採 水 日			4月22日	5月20日	6月17日	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
天候(前・当日)			曇り	晴れ	晴れ									
気 温 (℃)			22.5	30.0	33.5									
水 温 (℃)			18.5	18.5	20.8									
検 査 項 目 数			9項目	9項目	44項目	11項目	11項目	51項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	51項目
項 目	基準値													
1 一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0									
2 大腸菌	0	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3 カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	－	－	0.0003 未満	－	－		－	－		－	－	
4 水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
5 セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
6 鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
7 ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
8 六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－		－	－	
9 亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	－	－	0.004 未満	－	－		－	－		－	－	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	－	－	1.48	－	－		－	－		－	－	
12 フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	－	－	0.06	－	－		－	－		－	－	
13 ホウ素及びその化合物	1	mg/L以下	－	－	0.03	－	－		－	－		－	－	
14 四塩化炭素	0.002	mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－		－	－		－	－	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	－	－	0.0002 未満	－	－		－	－		－	－	
17 ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	－	－	0.0002 未満	－	－		－	－		－	－	
19 トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	－	－	0.0002 未満	－	－		－	－		－	－	
20 ベンゼン	0.01	mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
21 塩素酸	0.6	mg/L以下	－	－	0.06 未満	－	－		－	－		－	－	
22 クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－		－	－	
23 クロロホルム	0.06	mg/L以下	－	－	0.012	－	－		－	－		－	－	
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	－	－	0.009	－	－		－	－		－	－	
25 ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下	－	－	0.004	－	－		－	－		－	－	
26 臭素酸	0.01	mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
27 総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	－	－	0.023	－	－		－	－		－	－	
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	－	－	0.008	－	－		－	－		－	－	
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	－	－	0.008	－	－		－	－		－	－	
30 ブロモホルム	0.09	mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	－	－	0.008 未満	－	－		－	－		－	－	
32 亜鉛及びその化合物	1	mg/L以下	－	－	0.01 未満	－	－		－	－		－	－	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	－	－	0.02 未満	－	－		－	－		－	－	
34 鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	－	－	0.03 未満	－	－		－	－		－	－	
35 銅及びその化合物	1	mg/L以下	－	－	0.01 未満	－	－		－	－		－	－	
36 ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	－	－	10.4	－	－		－	－		－	－	
37 マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－		－	－		－	－	
38 塩化物イオン	200	mg/L以下	11.8	12.8	12.1									
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	－	－	71	－	－		－	－		－	－	
40 蒸発残留物	500	mg/L以下	－	－	149				－	－		－	－	
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	－	－	0.02 未満	－	－		－	－		－	－	
42 ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	－	－	0.000001 未満	－	－		－	－		－	－	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	－	－	0.000001 未満	－	－		－	－		－	－	
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－		－	－	
45 フェノール類	0.005	mg/L以下	－	－	0.0005 未満	－	－		－	－		－	－	
46 有機物(TOC)	3	mg/L以下	0.3	0.7	0.7									
47 pH値	8.6	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.4									
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50 色度	5	度以下	0.5 未満	0.5	0.6									
51 濁度	2	度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
	(その他)													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.50	0.50									
	総アルカリ度(mg/L)	－	－	－	－	－	－		－	－		－	－	

(令和7年度)			番匠免公園(西部浄水場系)水質検査結果表【給水栓水】											
採 水 日			4月22日	5月20日	6月17日	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
天候(前・当日)			曇り	晴れ	晴れ									
気 温 (℃)			24.7	31.0	36.0									
水 温 (℃)			18.2	19.5	21.9									
検 査 項 目 数			9項目	9項目	44項目	11項目	11項目	51項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	51項目
項	目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	0.0003 未満	－	－		－	－		－	－	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－		－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	0.004 未満	－	－		－	－		－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	1.78	－	－		－	－		－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	0.07	－	－		－	－		－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.03	－	－		－	－		－	－	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－		－	－		－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	0.0002 未満	－	－		－	－		－	－	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.0002 未満	－	－		－	－		－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.0002 未満	－	－		－	－		－	－	
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	0.06 未満	－	－		－	－		－	－	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－		－	－	
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	0.015	－	－		－	－		－	－	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.007	－	－		－	－		－	－	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.004	－	－		－	－		－	－	
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.029	－	－		－	－		－	－	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.010	－	－		－	－		－	－	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	0.010	－	－		－	－		－	－	
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	0.008 未満	－	－		－	－		－	－	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.01 未満	－	－		－	－		－	－	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	0.02	－	－		－	－		－	－	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	0.03 未満	－	－		－	－		－	－	
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.01 未満	－	－		－	－		－	－	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	10.4	－	－		－	－		－	－	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－		－	－		－	－	
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13.7	14.2	13.4									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－	－	71	－	－		－	－		－	－	
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	145	－	－		－	－		－	－	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	0.02 未満	－	－		－	－		－	－	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001	－	－		－	－		－	－	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001 未満	－	－		－	－		－	－	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－		－	－	
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	0.0005 未満	－	－		－	－		－	－	
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.5	0.9	0.8									
47	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし									
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満									
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
	(その他)													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.50	0.40									
	総アルカリ度(mg/L)	－	－	－	－	－	－		－	－		－	－	