

質 疑 応 答 書

案件名称：聖下橋補修工事実施設計業務委託

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	【特記仕様書 第1条】 聖下橋の橋梁形式、設計活荷重について、ご教示願います。戸田市の長寿命化修繕計画からも確認できませんでした。		橋梁形式は鋼H桁橋です。 設計活荷重は設計当時の資料がないため不明です。	
2	【特記仕様書 第7条】 建設時および補修、補強工事のしゅん功図書(図面、設計計算書、数量計算書)は、すべて貸与品に含まれるものと考えてよろしいでしょうか。		所有している資料の中で補修工事の実施設計に必要とされる資料を貸与します。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読みたい。